



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

427790, Удмуртская Республика, г.
Можга, Ленина ул., д. 8,

№ 1125

« 15 » мая 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге. Архиповым Владимиром Борисовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НИЖНЕ-КОТНЫРЕВСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МКОУ «НИЖНЕ-КОТНЫРЕВСКАЯ СОШ») место нахождения и место осуществления деятельности: 427764, Удмуртская Республика, Р-Н
МОЖГИНСКИЙ, С. МАЛАЯ ВОЛОЖИКЬЯ, ПЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. 11, ст. 24 и ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту-Закон № 52-ФЗ), п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) полы в коридоре, кабинетах: литературы, удмуртского языка, игровой дошкольной группы, туалете дошкольной группы имеют дефекты и повреждения, стена в кабинете начальных классов, потолки в лаборантский кабинета химии, кабинете литературы в актовом зале, также имеют дефекты и повреждения;

- В нарушении требований ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 стекло в окне коридора 1 этажа школы имеет трещины, в результате чего, а также в результате ветхости рам чистка окон по мере их загрязнения не поводится, т.к. возможно выпадение стекол, в результате чего травмирование лиц, производящих чистку;

- В нарушение требований ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие ученических столов и стульев во всех учебных кабинетах и классах школы имеют дефекты и повреждения;

- В нарушение требований ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.7. СП 2.4.3648-20, вся учебная мебель в школе не имеет документов об оценке (подтверждении) соответствия;

- В нарушение требований ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 во всех учебных классах и кабинетах школы учебные доски, для работы с которыми используется мел не имеют темного антибликового покрытия.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 24 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения полов в коридоре, кабинетах: литературы, удмуртского языка, игровой дошкольной группы, туалете дошкольной группы, стены в кабинете начальных классов, потолков в лаборантский кабинета химии, кабинете литературы в актовом зале;

- В соответствии с требованиями ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 устранить трещину стекла в окне коридора 1 этажа школы;

- В соответствии с требованиями ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения покрытия учебных столов и стульев во всех учебных кабинетах и классах школы;

- В соответствии с требованиями ст. 11 и ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.4.7. СП 2.4.3648-20, обеспечить документами об оценке (подтверждении) соответствия всю учебную мебель в школе;

- В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28 Закона № 52-ФЗ п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 все учебные классы и кабинеты школы обеспечить учебными досками, для работы с которыми используется мел с темным антибликовым покрытием.

Срок устранения: 01 августа 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ «НИЖНЕКОТНЫРЕВСКАЯ СОШ» место нахождения и место осуществления деятельности: 427764, Удмуртская Республика, Р-Н МОЖГИНСКИЙ, С. МАЛАЯ ВОЛОЖИКЬЯ, ПЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.7 наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОО Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 тел./факс 8(34139) 3-25-75 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ТОО
Роспотребнадзора по УР в г. Можге

В.Б. Архипов

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 05 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: